



ESPAÑOL	
<b>Instalación</b>	
<b>Refrigerantes</b>	Las válvulas SVA llevan una imprimación de color rojo durante su fabricación. La identificación precisa de dichas válvulas se lleva a cabo por medio de un anillo característico de color rojo situado en la parte superior del casquillo, así como de la estampación del cuerpo de las válvulas. La superficie externa de la carcasa de las válvulas debe protegerse frente a la corrosión aplicando un recubrimiento protector adecuado tras su instalación y montaje.
Aplicado para HCFC, HFC, R-717 (amoníaco), R-744 (CO2) y todos los refrigerantes inflamables.	Se recomienda limitar el uso de estas válvulas a circuitos cerrados. Si desea obtener más información, póngase en contacto con Danfoss.
<b>Rango de temperatura</b>	De -60 a +150 °C (de -76 a +302 °F).
<b>Rango de presión</b>	Estas válvulas están diseñadas para soportar una presión de trabajo máxima de 52 bar (754 psig).
<b>Instalación</b>	La válvula debe instalarse de forma que el eje quede en posición vertical y orientado hacia arriba o en posición horizontal (consulte la fig. 1). Las válvulas deben abrirse manualmente (consulte la fig. 3), de acuerdo con las directrices incluidas en el folleto técnico. Son válvulas diseñadas para soportar una presión interna elevada. Sin embargo, el sistema de tuberías debe diseñarse de tal forma que se eviten las acumulaciones de líquido y se reduzca el riesgo asociado a la presión hidráulica generada por la expansión térmica. Debe garantizarse que la válvula se encuentre protegida frente a los fenómenos transitorios asociados a la presión que puedan producirse en el sistema (por ejemplo, el fenómeno conocido como "golpe de arriete").
<b>Sentido de flujo recomendado</b>	El caudal debe dirigirse hacia el cono, de acuerdo con el sentido indicado por la flecha situada en la carcasa de la válvula (consulte la fig. 2). La fuerza aplicada para abrir y cerrar la válvula no debe ser mayor que la que pueda ejercerse utilizando un volante convencional.
<b>Soldadura</b>	La parte superior de la válvula debe desmontarse antes de realizar la soldadura (fig. 4) con el fin de evitar que se produzcan daños en los elementos de sellado situados en el prensaestopas y entre el cuerpo y la parte superior de la válvula, así como en la junta de teflón del asiento de la válvula. Tenga cuidado de no dañar el anillo cónico de teflón y asegúrese de proteger toda la parte superior de la válvula de la suciedad y del agua al extraerla.
Únicamente puede dejarse montada la parte superior de la válvula si: durante el proceso de soldadura, la temperatura del área comprendida entre el cuerpo y la parte superior de la válvula no supera los +150 °C / +302 °F. Dicha temperatura dependerá del método de soldadura empleado, así como de la refrigeración que pueda aplicarse al cuerpo de la válvula durante la realización de la soldadura (la refrigeración puede asegurarse, por ejemplo, envolviendo el cuerpo de la válvula en un paño húmedo). Durante la soldadura, asegúrese de que no se introduzcan en la válvula suciedad ni restos de materiales de soldadura, etc.	
Los materiales y métodos de soldadura aplicados al cuerpo de la válvula deben ser compatibles con el material de este. El cuerpo de la válvula no debe someterse a tensiones (cargas externas) tras su instalación.	
Al finalizar la soldadura y antes de volver a montar la válvula, deberá limpiarse el interior de esta para eliminar los restos de soldadura. No deben quedar restos de materiales de soldadura ni suciedad en las roscas del cuerpo y la parte superior de la válvula.	
NO elimine ni sustituya la grasa de color oscuro que se encuentra entre el eje rosado y la parte superior de la válvula. Si la grasa se contamina con suciedad, residuos, partículas o agua, deberá sustituirse toda la parte superior.	
No deberán montarse válvulas de cierre en sistemas en los que el lado de salida de la válvula quede abierto a la atmósfera. El lado de salida de la válvula siempre debe conectarse al sistema o cerrarse debidamente (por ejemplo, soldando una placa).	
<b>Montaje</b>	Elimine la suciedad que pueda existir en el cuerpo de la válvula antes de volver a montar esta. Compruebe que el cono se encuentre ensacado en el casquillo antes de volver a acoplarlo al cuerpo de la válvula (consulte la fig. 5).
<b>Apriete</b>	Apriete el casquillo empleando una llave dinamométrica y aplicando los valores de par de apriete especificados en la tabla (consulte la fig. 5). Apriete el prensaestopas empleando una llave dinamométrica y aplicando los valores de par de apriete especificados en la tabla (consulte la fig. 9).
Use únicamente piezas de repuesto originales fabricadas por Danfoss (incluidos los prensaestopas, las juntas tóricas y las juntas). Los materiales con los que se fabrican las piezas de repuesto poseen las homologaciones pertinentes para el refrigerante correspondiente. En caso de duda, póngase en contacto con Danfoss.	
Danfoss no se hace responsable en ningún caso de los errores u omisiones que puedan producirse. La división de Refrigeración Industrial de Danfoss se reserva el derecho a realizar cambios en los productos y las especificaciones sin previo aviso.	

FRANÇAIS	
<b>Installation</b>	
<b>Fluides frigorigènes</b>	Les valves SVA sont applicables aux fluides frigorigènes HCFC, HFC, R717 (amoniac), R744 (CO2) et à tous les fluides frigorigènes inflammables. L'utilisation de la vanne est uniquement conseillée dans les circuits fermés. Pour plus d'informations, contactez Danfoss.
<b>Plage de températures</b>	de -60 °C à 150 °C/de -76 °F à 302 °F
<b>Plage de pressions</b>	Les vannes sont conçues pour une pression de service maximale de 52 bar (754 psig).
<b>Installation</b>	Installez la vanne de sorte que la tige se trouve en position verticale ou horizontale (fig. 1). Les vannes doivent être ouvertes manuellement (fig. 3) selon les instructions de la fiche technique. La vanne est conçue pour résister à une pression interne élevée. Toutefois, il convient de concevoir le circuit de façon à éviter les pièges à liquide et réduire les risques de formation d'une pression hydraulique sous l'effet de la dilatation thermique. Veillez à ce que la vanne soit protégée des variations de pression au sein du circuit comme les « coups de bâlier ».
<b>Sens de débit recommandé</b>	Dirigez le débit vers le cône tel qu'indiqué par la flèche située sur le corps de la vanne (fig. 2). La force utilisée pour ouvrir ou fermer la vanne ne doit pas excéder celle exercée par le volant.
<b>Desmontage de la vanne</b>	Ne jamais retirer le capuchon si la vanne est encore sous pression.
	- Vérifiez que le joint torique (fig. 10, pos. A) n'a pas été endommagé.
	- Vérifiez que la tige est exempte de rayures et de traces d'impacts.
	- Si la bague du cône en teflon a été endommagée, le cône entier doit être remplacé.
<b>Remplacement du cône (fig. 11)</b>	Dévissez la vis du cône (pos. D) avec une clé Allen. SVA-S 6-10 ..... 2,0 mm A/F
	Une clé Allen est fournie dans le jeu de joints d'étanchéité Danfoss Industrial Refrigeration. Retirez les billes (pos. E).
	Nombre de billes sur la fig. 11, pos. E : SVA-S 6-10 ..... 6 pcs.
	Le cône peut maintenant être retiré. Positionnez le cône neuf sur la tige et remplacez les billes. Remettez la vis du cône en utilisant le produit Locitite n°648 pour garantir une fixation appropriée de la vis.
	Ne PAS enlever ou nettoyer l'excédent de graisse foncée entre le filetage de la tige et la partie interne. En cas de contamination de la graisse par de la saleté, des débris, des particules ou de l'eau, la partie supérieure doit être entièrement remplacée.
	Intérieur de la vanne doit être nettoyé pour éliminer les débris de soudage une fois le soudage effectué et avant le montage de la vanne. Évitez que des débris de soudage et des salissures ne pénètrent dans les filigranes du boîtier et le capuchon.
	Ne PAS enlever ou nettoyer l'excédent de graisse foncée entre le filetage de la tige et la partie interne. En cas de contamination de la graisse par de la saleté, des débris, des particules ou de l'eau, la partie supérieure doit être entièrement remplacée.
	Les vannes d'arrêt ne doivent en aucun cas être montées dans des systèmes où la sortie de la vanne est exposée à l'air. Le côté sortie de la vanne doit toujours être raccordé au système ou correctement couvert, par exemple à l'aide d'un embout soudé.
<b>Montage</b>	Avant le montage, retirez si besoin les impuretés du corps de la vanne. Vérifiez que le cône a été vissé à l'arrière du capuchon avant de le replacer dans le corps de la vanne (fig. 5).
<b>Serrage</b>	Serrez le capuchon à l'aide d'une clé dynamométrique, conformément aux valeurs indiquées dans le tableau (fig. 5). Serrez la presse étoupe à l'aide d'une clé dynamométrique, conformément aux valeurs indiquées dans le tableau (fig. 9).
<b>Couleurs et identification</b>	N'utilisez que des composants Danfoss d'origine, en particulier pour tout remplacement du presse étoupe ou des joints toriques et des joints d'étanchéité en cas de remplacement. Les matériaux des nouveaux composants sont homologués pour le fluide frigorigène utilisé.
	En cas de doute, veuillez contacter Danfoss.
	Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions. Danfoss Industrial Refrigeration se réserve le droit de modifier sans préavis ses produits et leurs spécifications.

ITALIANO
<b>Installazione</b>
<b>Refrigeranti</b>
Applicabile a HCFC, HFC, R717 (ammonica), R744 (CO <sub>2</sub> ) e tutti i refrigeranti infiammabili.
La valvola è raccomandata solo per l'utilizzo in circuiti chiusi. Per ulteriori informazioni, contattare Danfoss.
<b>Campo temperatura</b>
da -60°C a +150°C (da -76°F a +302°F)
<b>Campo di pressione</b>
Le valvole sono state progettate per una pressione di esercizio massima di 52 bar g (754 psig).
<b>Installazione</b>
La valvola deve essere installata con lo stelo rivolto verticalmente verso l'alto o in posizione orizzontale (fig. 1). Le valvole devono essere aperte a mano (fig. 3) secondo le linee guida della scheda tecnica. La valvola è progettata per tollerare pressioni interne estremamente elevate. Tuttavia, il sistema di tubazioni deve essere progettato per prevenire trappole di liquido e ridurre il rischio di una pressione idraulica causata dall'espansione termica. È necessario assicurarsi che la valvola sia protetta da transitori di pressione come i "colpi d'ariete".
<b>Direzione del flusso raccomandata</b>
Dirigere il flusso verso il cono, come indicato dalla freccia sull'involucro della valvola (fig. 2). La forza usata per aprire e chiudere la valvola non deve superare la forza di un volantino ordinario.
<b>Saldatura</b>
Il coperchio deve essere rimosso prima della saldatura (fig. 4) per prevenire danni alle parti di tenuta nel premistoppa, fra il corpo valvola e il coperchio e alla guarnizione in teflon nella sede della valvola. Fare attenzione a non danneggiare l'anello in teflon del cono e assicurarsi che il coperchio sia protetto per intero da sporco e acqua in fase di rimozione.
Il coperchio superiore non deve essere rimosso, se: la temperatura nell'area compresa tra il corpo valvola e il coperchio durante la saldatura non eccede +150°C/+302°F. Questa temperatura dipende dal metodo di saldatura e da un eventuale raffreddamento del corpo valvola durante la saldatura stessa (il raffreddamento può essere assicurato, ad esempio, avvolgendo un panno umido intorno al corpo valvola). Assicurarsi che sporco, detriti di saldatura, ecc., non penetrino nella valvola durante la procedura di saldatura.
Solo materiali e metodi di saldatura compatibili con il materiale dell'involucro della valvola devono essere applicati all'involucro della valvola. L'involucro della valvola deve essere esente da sollecitazioni (carichi esterni) dopo l'installazione.
La valvola deve essere pulita internamente per rimuovere i detriti della saldatura al completamento dell'operazione e prima che la valvola sia rimontata. Evitare che detriti di saldatura e sporcizia si depositino nelle filettature dell'involucro e del coperchio.
NON rimuovere né intervenire sul grasso scuro tra la filettatura dell'asta e il coperchio. Nel caso in cui il grasso sia stato contaminato da sporco, detriti, particelle o acqua, è necessario sostituire interamente la parte superiore.
<b>Montaggio</b>
Rimuovere eventuale sporcizia dal corpo prima del montaggio della valvola. Verificare che il cono sia stato completamente avvitato in direzione del coperchio prima che venga montato nel corpo valvola (fig. 5).
<b>Serraggio</b>
Serrare il coperchio con una chiave dinamometrica, ai valori indicati nella tabella (fig. 5). Serrare il premistoppa con una chiave dinamometrica, ai valori indicati nella tabella (fig. 9).
Utilizzare solo parti originali Danfoss, incluso premistoppa, o-ring e guarnizioni, per la sostituzione. I materiali dei nuovi componenti sono certificati per il refrigerante pertinente.
In caso di dubbi, contattare Danfoss.
Danfoss non si assume alcuna responsabilità per errori ed omissioni. Danfoss Industrial Refrigeration si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti e specifiche senza alcun preavviso.
<b>Colori e identificazione</b>
Le valvole SVA sono Pitturate con un primer rosso in fabbrica. Un'identificazione precisa della valvola è possibile tramite l'anello di identificazione rosso sulla parte superiore del coperchio e tramite la stampigliatura sul corpo valvola. La superficie esterna dell'involucro della valvola deve essere protetta contro la corrosione con un rivestimento protettivo idoneo dopo l'installazione e il montaggio.
Si raccomanda di proteggere l'anello di identificazione quando la valvola viene riverniciata.

Manutenzione
<b>Premistoppa</b>
Quando si effettua un intervento di riparazione o manutenzione, sostituire solo il premistoppa completo, disponibile come ricambio. Come regola generale, il premistoppa non deve essere rimosso se pressione interna è presente nella valvola. Tuttavia, se ci si attiene alle seguenti misure cautelative, il premistoppa può essere rimosso con la valvola ancora sotto pressione:
<b>Controtenuta (fig. 6)</b>
Per posizionare la valvola in controtenuta, ruotare lo stelo in senso antiorario fino a quando la valvola non è completamente aperta.
<b>Equalizzazione della pressione (fig. 7)</b>
In alcuni casi, la pressione si accumula dietro al premistoppa. Un volantino (o simile) deve essere quindi fissato sulla parte superiore dello stelo mentre la pressione è equalizzata. La pressione può essere equalizzata avvitando lentamente il premistoppa.
<b>Rimozione del premistoppa (fig. 8)</b>
Il cappuccio e il premistoppa possono essere ora rimossi.
<b>Smontaggio della valvola</b>
Non rimuovere il coperchio mentre la valvola è ancora sotto pressione.
- Controllare che l'anello d'alluminio (fig. 10, pos. A) non sia visibilmente deformato.
- Verificare che lo stelo sia privo di graffi e segni di impatto.
- Se l'anello in teflon del cono è danneggiato, l'intero gruppo cono deve essere sostituito.
<b>Sostituzione del cono (fig. 11)</b>
Svitare la vite del cono (pos. D) con una chiave allen.
SVA-S 6-10.....2,0 mm A/F (Una chiave allen è inclusa nel set delle guarnizioni Danfoss Industrial Refrigeration).
Rimuovere le sfere (pos. E).
Numeri di sfere in fig. 11, pos. E: SVA-S 6-10.....6 pz.
Il cono può essere quindi rimosso. Posizionare il nuovo cono sullo stelo e sostituire le sfere. Rimontare nuovamente la vite del cono utilizzando Loctite n. 648 per assicurare che la vite sia ben fissata.
NON rimuovere né intervenire sul grasso scuro tra la filettatura dell'asta e il coperchio. Nel caso in cui il grasso sia stato contaminato da sporco, detriti, particelle o acqua, è necessario sostituire interamente la parte superiore.
<b>Montaggio</b>
Rimuovere eventuale sporcizia dal corpo prima del montaggio della valvola. Verificare che il cono sia stato completamente avvitato in direzione del coperchio prima che venga montato nel corpo valvola (fig. 5).
<b>Serraggio</b>
Serrare il coperchio con una chiave dinamometrica, ai valori indicati nella tabella (fig. 5). Serrare il premistoppa con una chiave dinamometrica, ai valori indicati nella tabella (fig. 9).
Utilizzare solo parti originali Danfoss, incluso premistoppa, o-ring e guarnizioni, per la sostituzione. I materiali dei nuovi componenti sono certificati per il refrigerante pertinente.
In caso di dubbi, contattare Danfoss.
Danfoss non si assume alcuna responsabilità per errori ed omissioni. Danfoss Industrial Refrigeration si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti e specifiche senza alcun preavviso.

PORTUGUÊS
<b>Instalação</b>
<b>Refrigerantes</b>
Aplicável a HCFC, HFC, R717 (amônia), R744 (CO <sub>2</sub> ) e todos os refrigerantes inflamáveis.
A valvula é recomendada apenas para uso em circuitos fechados. Para mais informações, entre em contato com a Danfoss.
<b>Faixa de temperatura</b>
-60°C a +150°C (-76°F a +302°F)
<b>Faixa de temperatura</b>
As válvulas são projetadas para uma pressão máx. de trabalho de 52 bar g (754 psig).
<b>Instalação</b>
A válvula deve ser instalada com o fuso verticalmente para cima ou em posição horizontal (fig. 1). As válvulas deve ser abertas manualmente (fig. 3) de acordo com as diretrizes da folha de dados. A válvula é projetada para suportar uma alta pressão interna. Entretanto, o sistema de tubulação deve ser desenhado para evitar armadilhas de líquido e reduzir o risco de pressão hidráulica causada pela expansão térmica. Deve-se assegurar que a válvula fique protegida contra transitórios de pressão, como os "golpes de ariete" no sistema.
<b>Direção de fluxo recomendada</b>
Direcione o fluxo em direção ao cone conforme indicado pela seta no alojamento da válvula (fig. 2). A força usada para abrir e fechar a válvula não deve exceder a força de um volante comum.
<b>Soldagem</b>
A tampa deve ser removida antes da soldagem (fig. 4) para evitar danos nos o-rings e vedações nas gaxetas e entre o corpo da válvula e a tampa, bem como o anel de teflon no assento de válvula. Tenha cuidado para não danificar o anel do cone de teflon e certifique-se de que a tampa toda esteja protegida contra sujeira e água enquanto estiver removida. Aremoço da tampa pode ser ignorada contanto que durante a soldagem, a temperatura na área entre o corpo e a tampa da válvula não excede +150°C/+302°F. Essa temperatura depende do método de soldagem e de qualquer resfriamento do corpo da válvula durante a soldagem em si. (O resfriamento pode ser feito, por exemplo, enrolando um pano molhado ao redor do corpo da válvula.) Certifique-se de que poeiras, resíduos de soldagem, etc. não entrem da válvula durante o processo de soldagem. Somente materiais e métodos de soldagem compatíveis com o material do corpo da válvula podem ser aplicados a elas. O corpo da válvula deve estar livre de tensão (cargas externas) após a instalação. A válvula deve ser limpada internamente para remover resíduos da soldagem no final do processo antes que a válvula seja montada novamente. Evite resíduos de solda e sujeira nas roscas do corpo e da tampa.
NÃO remova ou realize a manutenção do lubrificante/graxa de cor escura entre a rosca do eixo e a tampa. Caso o lubrificante/graxa tenha sido contaminado por sujeira, resíduos ou água, toda a tampa superior deve ser substituída.
As válvulas de bloqueio não podem ser montadas em sistemas em que o lado de saída da válvula fique aberto à atmosfera. Olado de saída da válvula deve estar sempre conectado ao sistema ou tampado adequadamente, por exemplo, com um cap ou uma tampa soldados na extremidade.
<b>Montagem</b>
Remova os detritos da soldagem e qualquer sujeira dos canos e do corpo da válvula antes da montagem. Verifique se o cone foi totalmente parafusado para trás em direção ao castelo antes que ele seja recolocado no corpo da válvula (fig. 5).
<b>Aperto</b>
Aperte o castelo com uma chave de torque nos valores indicados na tabela (fig. 5). Aperte o prensa gaxeta com uma chave de torque nos valores indicados na tabela (fig. 9).
Utilize somente peças originais Danfoss, incluindo prensa gaxetas, anéis de vedação e juntas para as substituições. Os materiais das peças novas são certificados para o refrigerante relevante.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Danfoss.
A Danfoss não se responsabiliza por erros ou omissões. A Danfoss Industrial Refrigeration reserva o direito de fazer alterações nos produtos e especificações sem aviso prévio.
<b>Contra vedação (fig. 6)</b>
Para executar a contra vedação na válvula, gire o fuso no sentido anti-horário até que a válvula fique completamente aberta.
<b>Equalização da pressão (fig. 7)</b>
Em alguns casos, a pressão se forma atrás do prensa gaxeta. Neste caso, um volante ou dispositivo similar deve ser fixado na parte superior do fuso enquanto a pressão é atualizada. Pode-se equalizar a pressão apertando lentamente a prensa para fora.
<b>Remoção do prensa gaxeta (fig. 8)</b>
Agora a tampa e o prensa gaxeta podem ser removidos.
<b>Desmontando a válvula</b>
Não remova o castelo enquanto a válvula ainda estiver sob pressão. -Verifique se o anel de alumínio (figura 10, pos. A) não foi visivelmente deformado. -Verifique se o fuso está isento de arranhões e marcas de impacto. -Se o anel de teflon do cone foi danificado, todo o conjunto do cone deve ser substituído.
<b>Substituição do cone (fig. 11)</b>
Solte o parafuso do cone (pos. B) com uma chave allen.
SVA-S 6-10.....2,0 mm A/F
(Uma chave allen está incluída no conjunto de juntas de refrigeração industrial Danfoss).
Remova as esferas (pos. E).
Número de esferas na figura 11 em posição E:
SVA-S 6-10.....6 pcs.
O cone pode ser removido. Coloque o novo cone no fuso e substitua as esferas. Reencaixe o parafuso do cone usando Loctite No. 648 para garantir que o parafuso seja fixado adequadamente.
NÃO remova ou realize a manutenção do lubrificante/graxa de cor escura entre a rosca do eixo e a tampa. Caso o lubrificante/graxa tenha sido contaminado por sujeira, resíduos ou água, toda a tampa superior deve ser substituída.
<b>Montagem</b>
Remova qualquer sujeira do corpo antes de montar a válvula. Verifique se o cone foi totalmente parafusado para trás em direção ao castelo antes que ele seja recolocado no corpo da válvula (fig. 5).
<b>Montagem</b>
Aperte o castelo com uma chave de torque nos valores indicados na tabela (fig. 5). Aperte o prensa gaxeta com uma chave de torque nos valores indicados na tabela (fig. 9).
Utilize somente peças originais Danfoss, incluindo prensa gaxetas, anéis de vedação e juntas para as substituições. Os materiais das peças novas são certificados para o refrigerante relevante.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Danfoss.
A Danfoss não se responsabiliza por erros ou omissões. A Danfoss Industrial Refrigeration reserva o direito de fazer alterações nos produtos e especificações sem aviso prévio.
<b>Manutenção</b>
<b>Prensas gaxetas</b>
Ao executar serviços e manutenção substitua somente o prensa gaxeta completo, que está disponível como peça de reposição. Como regra geral, o prensa gaxeta não deve ser removido se houver pressão interna na válvula. Entretanto, se as seguintes medidas de precaução forem tomadas, o prensa gaxeta pode ser removido com a válvula ainda sob pressão:

<b>中文</b>	<p><b>重新粉刷阀门时建议对 ID 环进行保护。</b> <b>维护</b></p> <p><b>填料</b> 在进行维修和维护时候，仅更换作为备件的整套填料。一般来说，如果阀门内有内部压力，不得移除填料。但是，如果采取以下预防措施，可以在阀门处于压力下时移除填料。</p> <p><b>后座（图6）</b> 如需对阀门进行后座，应逆时针转动轴，直至阀门完全打开。</p> <p><b>压力均衡（图7）</b> 在某些情况下，压力在填料后形成。因此，压力均衡期间应拧紧轴顶部的手轮或类似装置。可以通过慢慢拧出填料使压力均衡。</p> <p><b>移除填料（图8）</b> 现在可以清除阀盖和填料。</p> <p><b>拆除阀门</b> 请勿在阀门处于压力下时移除阀帽。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 检查铝环(图10, 位置A)是否发生可见变形。</li> <li>- 检查轴是否有刮伤或撞击痕迹。</li> <li>- 如果特氟龙阀锥环受损，必须更换整个阀锥总成。</li> </ul> <p><b>更换阀锥（图11）</b> 使用艾伦内六角扳手拧松阀锥螺钉(位置D)。 SVA-S 6-10.....2.0 毫米 A/F</p> <p>(Danfoss 行业制冷垫圈套装中包括艾伦内六角扳手)。</p> <p><b>移除滚珠（位置E）。</b> 图11位置E中的滚珠数量： SVA-S 6-10.....6 个 图11位置E中的滚珠数量： SVA-S 6-10 6 个</p> <p>然后便可以移除阀锥。将新的阀锥放置在轴上并更换滚珠。使用648号Loctite重新安装阀锥螺钉，确保螺钉正常拧紧。</p> <p><b>切勿清除或维护主轴螺纹和阀盖之间的深色油脂。</b>因为油脂已被土、杂质、颗粒物或水污染，必须更换整个顶部零件。</p> <p><b>截止阀不得安装在阀门出口端与大气联通。</b>阀门出口侧必须始终与系统连接或密封，例如与焊接端板。</p> <p><b>组装</b> 在组装之前清除管道和阀体中的焊接碎片和灰尘。检查阀锥在阀体内被更换之前，已经完全向阀帽方向拧回(图5)。</p> <p><b>拧紧</b> 使用扭矩扳手拧紧螺帽，并达到表中规定的数值(图5)。 使 用 扭 矩 扳 手 拧 紧 填 料 ， 并 达 到 表 中 规 定 的 数 值 (图9)。</p> <p>务必使用原装 Danfoss 零件进行更换，包括填料、O型环和垫圈。新零件的材料应经证明适合相关制冷剂。</p> <p>如有疑问请与 Danfoss 联系。 Danfoss 不承担由于错误或疏忽导致的责任。Danfoss Industrial Refrigeration 保留对产品和规格进行变更的权利，恕不另行通知。</p>
-----------	---

<b>POLSKI</b>	<b>Serwis</b>
<b>Montaż zaworu</b>	<b>Dławnicza</b>
<b>Czynniki chłodnicze</b>	Podczas wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych wymieniać wyłącznie kompletną dławnicę, która jest dostępną jako część zapasowa. Generalnie nie wolno demontaż dławnicy, gdy wewnątrz zaworu panuje ciśnienie. Jednakże, jeśli zostaną podjęte poniższe środki zapobiegawcze, będzie można wymontować dławnicę z zaworu, wewnątrz którego panuje ciśnienie.
<b>Zakres temperatur</b>	<b>Pelne wykręcenie wrzeciona (rys. 6)</b>
Od -60 do +150°C (od -76 do +302°F)	Aby całkowicie wykręcić wrzeciono, należy obracać go w lewo, aż do pełnego otwarcia zaworu.
<b>Zakres ciśnień</b>	<b>Wyrównywanie ciśnień (rys. 7)</b>
Maksymalne ciśnienie robocze zaworów wynosi 52 bar(g) (754 psig).	W niektórych przypadkach pod dławnicą tworzy się ciśnienie. W związku z tym przed wyrównywaniem ciśnienia należy przyczepić pokrętło (kółko ręczne) zamontowane na górnym końcu trzpienia. Ciśnienia można wyrównać poprzez powolne wykręcanie dławnicy.
<b>Montaż zaworu</b>	<b>Wymontowanie dławnic (rys. 8)</b>
Zawór należy montować z wrzecionem skierowanym pionowo do góry lub w pozycji poziomej (rys. 1). Zawory należy otwierać ręcznie (rys. 3) bez użycia narzędzi ani innych urządzeń. Zawór został tak zaprojektowany, aby wytrzymać wysokie ciśnienie. Jednak układ rurowi powinien być zaprojektowany tak, aby uniknąć zamkniętych przestrzeni cieczowych i zmniejszyć ryzyko wzrostu ciśnienia spowodowanego rozszerzalnością cieplną. Należy zapewnić ochronę zaworu przed impulsami wysokiego ciśnienia wynikającymi z uderzeń cieczowych.	Nie demontaż pokrywy, gdy wewnątrz zaworu nadal panuje ciśnienie. -Sprawdzić, czy pierścień aluminiowy (rys. 10, poz. A) nie jest dostrzegalny z niewidzialnymi.
<b>Zalecany kierunek przepływu</b>	-Sprawdzić, czy na wrzecionie nie ma zarysowanego i/lub śladów uderzeń. -Jeśli uszkodzony jest teflonowy pierścień grzybka, należy wymienić cały zespół grzybka.
Przepływ powinien być skierowany pod grzybek, zgodnie ze strzałką umieszczoną na korpusie zaworu (rys. 2). Przepływy w przeciwnym kierunku jest równie zepsutym, jednakże zmniejsza współczynnik k/v/C.	<b>Wymiana grzybka (rys. 11)</b>
<b>Spawanie</b>	Wykręcić wkład grzybka (poz. D) kluczem imbusowym.
Przed spawaniem należy zdementować pokrywę zaworu (rys. 4), aby zapobiec uszkodzeniu elementów uszczelniających znajdujących się w dławnicy i pomiędzy korpusem a pokrywą zaworu oraz teflonowej uszczelce w gnieździe zaworu. Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić teflonowego pierścienia stożkowego, oraz upewnić się, czy podczas demontażu pokrywy jest chroniona przed kurzem i wodą. Można nie demontaż pokrywy pod warunkiem, że: temperatura otoczenia między korpusem zaworu a pokrywą podczas spawania nie przekracza +150°C/+302°F. Temperatura zależy od metody spawania, jak również od sposobu chłodzenia korpusu zaworu podczas spawania. (Chłodzenie można zapewnić między innymi poprzez owinięcie korpusu zaworu mokrą szmatą). Należy się upewnić, czy podczas spawania do zaworu nie dostał się kurz, okruchy spawalnicze, itd. Podczas spawania elementów do korpusu zaworu można wykorzystać wyłącznie materiały i metody spawania zgodne z materiałem korpusu zaworu. Po montażu korpusu zaworu nie może podlegać zewnętrznym naprężeniom mechanicznym.	SVA-S 6-10.....2,0 mm A/F (Klucz imbusowy znajduje się w zestawie uszczelki firmy Danfoss Industrial Refrigeration). Wyjąć kulkę (poz. E).
Po zakończeniu spawania, przed złożeniem zaworu należy oczyścić wewnętrz spawania zanieczyszczeń mechanicznych po spawaniu. Nie pozostawiać okruchów spawalniczych ani zanieczyszczeń w gwintach korpusu i pokrywy.	Liczba kulek pokazanych na rys. 11, poz. E: SVA-S 6-10.....6 szt. Można teraz zdjąć grzybek. Założyć na trzpień nowy grzybek i włożyć kulkę. Posmarować gwiąt wkrętu grzybka klejem Loctite 648, aby zapewnić właściwe unieruchomienie wkrętu, i wkręcić wkręt.
NIE należy usuwać ani poprawiać warstwy ciemnego smaru między gwintem wrzeciona a pokrywą. Jeśli smar został zanieczyszczony kurzem, okruchami spawalniczymi, innymi częstiami lub wodą, należy wymienić całą górną część.	NIE należy usuwać ani poprawiać warstwy ciemnego smaru między gwintem wrzeciona a pokrywą. Jeśli smar został zanieczyszczony kurzem, okruchami spawalniczymi, innymi częstami lub wodą, należy wymienić całą górną część.
<b>Montaż elementów zaworu</b>	<b>Montaż elementów zaworu</b>
Przed zamontowaniem zaworu oczyścić dokładnie wewnętrz korpusu. Przed umieszczeniem grzybka w korpusie zaworu upewnić się, że grzybek jest wykręcony w stronę pokrywy (rys. 5).	Przed zamontowaniem zaworu oczyścić dokładnie wewnętrz korpusu. Przed umieszczeniem grzybka w korpusie zaworu upewnić się, że grzybek jest wykręcony w stronę pokrywy (rys. 5).
<b>Dokręcenie</b>	<b>Dokręcenie</b>
Dokręcić pokrywę kluczem dynamometrycznym momentem podanym w tabelce (rys. 5). Dokręcić dławnicę kluczem dynamometrycznym momentem podanym w tabelce (rys. 9).	Dokręcić pokrywę kluczem dynamometrycznym momentem podanym w tabelce (rys. 5). Dokręcić dławnicę kluczem dynamometrycznym momentem podanym w tabelce (rys. 9).
<b>Kolor i identyfikacja</b>	Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Danfoss, łącznie z dławnicami, pierścieniami O-ring i uszczelkami. Materiały nowych części posiadają atest potwierdzający możliwość użytkowania ich z danym czynnikiem chłodniczym.
Zawory SVA malowane są w fabryce czerwoną farbą do gruntowania. Zawór można precyjnie zidentyfikować za pomocą czerwonego pierścienia identyfikacyjnego znajdującego się na górze pokrywy oraz cechy numeratora na korpusie zaworu. Po złożeniu i zamontowaniu zaworu należy zabezpieczyć jego zewnętrzną powierzchnię przed korozją, odpowiednią powłoką ochronną.	W razie wątpliwości należy skontaktować się z firmą Danfoss. Firma Danfoss nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za błędy i uchybienia. Firma Danfoss Industrial Refrigeration rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w produkta i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
Przed przystąpieniem do malowania zaworu zaleca się zabezpieczenie pierścienia identyfikacyjnego.	AN046686419206xx-000601   8

<b>Русский</b>	
<b>Монтаж</b>	
<b>Хладагенты</b>	
Пригодны для систем на ГХФУ, ГФУ, R717 (аммиак), R744 (CO <sub>2</sub> ) и всех воспламеняющихся хладагентов.	
Рекомендуется использовать клапаны только в закрытых контурах.	
Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию Danfoss.	
<b>Диапазон температуры</b>	
от -60°C до +150°C (от -76°F до +302°F)	
<b>Диапазон давления</b>	
Клапаны рассчитаны на максимальное рабочее давление 52 бар изб. (754 фунта/кв. дюйм изб.)	
<b>Монтаж</b>	
При установке клапана шпиндель должен быть направлен вертикально вверх или горизонтально (рис. 1). Клапаны необходимо открывать вручную (рис. 3) согласно инструкциям приведенным в паспорте. Клапаны выдерживают высокое внутреннее давление, однако система трубопроводов должна быть спроектирована так, чтобы избежать появления участков, в которых может задерживаться жидкий хладагент, и таким образом понизить риск возникновения гидроудара при его тепловом расширении. Необходимо обеспечить защиту клапана от изменений давления в системе, таких как «гидравлический удар».	
<b>Рекомендуемое направление потока</b>	
Поток должен быть направлен к конусу, как показано стрелкой на корпусе клапана (рис. 2). Сила, используемая для открытия и закрытия клапана, не должна превышать силу обычного маховика.	
<b>Сварка</b>	
Пред проведением сварочных работ необходимо разобрать клапан (рис. 4), чтобы избежать повреждения уплотнительных колец и телефоновых уплотнений функционального модуля. Осторожно, не повредите телефонное уплотнение. Необходимо обеспечить защиту снятого функционального модуля от грязи и воды.	
Разбор клапана не обязательен, если температура между корпусом клапана и запорным органом во время сварки не превысит +150°C. Эта температура зависит от метода сварки, а также от наличия охлаждения корпуса клапана во время проведения сварочных работ (охлаждение можно обеспечить, обернув корпус клапана влажной тканью). Следите за тем, чтобы в ходе сварочных работ в клапан не попало никакой грязи, сварочной окалины и т. п.	
Использоваться должны только материалы и методы сварки, совместимые с материалом корпуса клапана. После монтажа корпус клапана не должен подвергаться внешним воздействиям или нагрузкам.	
После завершения сварочных работ, перед сборкой клапана необходимо очистить внутреннюю поверхность клапана от грязи и окалины. Не допускайте попадания окалины и грязи в резьбовые соединения между корпусом и функциональным модулем (крышкой). Не удаляйте и не наносите дополнительную смазку на резьбовое соединение шпинделя. Если смазка загрязнена мусором, частичками или водой, необходимо заменить функциональный модуль.	
Запрещается устанавливать клапаны SVA в системах, где выходной штуцер сообщен с атмосферой. Выходной штуцер должен быть всегда соединен с системой, либо должен быть заглушен при помощи приваренной пластины или специальной заглушки.	
<b>Сборка</b>	
Перед сборкой удалите с труб и корпуса клапана окалину и грязь любого характера. Перед заменой конуса в корпусе клапана (рис. 5) убедитесь, что он полностью вывенчен до штока.	
<b>Затяжка</b>	
Затяните болты при помощи динамометрического ключа до значений, указанных в таблице (рис. 5).	
<b>Цвета и идентификация</b>	
На заводе клапаны SVA окрашиваются грунтовкой красного цвета. Точная идентификация клапана производится благодаря маркировочному кольцу красного цвета на штоке, а также благодаря гравировке на корпусе клапана. Необходимо обеспечить защиту наружной поверхности корпуса клапана от коррозии при помощи соответствующего защитного покрытия после монтажа и сборки.	
При повторной окраске клапана рекомендуется обеспечить защиту маркировочного кольца.	

<b>Техническое обслуживание</b>	
<b>Сальник</b>	
При выполнении технического обслуживания заменяйте только сальник в сборе. Запасные сальники можно заказать отдельно. Как правило, запрещается удалять сальник, если в клапане имеется внутреннее давление. Однако, если принимаются следующие меры предосторожности, сальник можно заменить, даже если клапан все еще находится под давлением:	
<b>Обратная посадка клапанного конуса (рис. 6)</b>	
Для осуществления обратной посадки клапана на на верхнее седло поверните шпиндель против часовой стрелки до полного открытия клапана.	
<b>Выравнивание давления (рис. 7)</b>	
В некоторых случаях за сальником образуется давление. Поэтому в процессе выравнивания давления наверху шпинделя закрепляется маховик или аналогичное устройство. Давление можно выровнять, медленно откручивая сальник.	
<b>Демонтаж сальника (рис. 8)</b>	
Теперь можно снять колпачок и сальник.	
<b>Разборка клапана</b>	
Запрещается снимать шток, пока клапан находится под давлением.	
-Убедитесь, что алюминиевое кольцо (рис. 10, поз. А) не деформировано.	
-Убедитесь, что на шпинделе отсутствуют царапины или следы задирков.	
-Если телефонное конусное кольцо было повреждено, замене подлежит весь конус.	
<b>Замена конуса (рис. 11)</b>	
Отвинтите винт конуса (поз. D) с помощью торцевого ключа.	
SVA-5 6-10 ..... 2 , 0      м м	
(Торцевой ключ включен в сервисный комплект подразделения Danfoss Industrial Refrigeration).	
Выньте шарики (поз. E).	
Количество шариков на рис. 11, поз. E: ..... 6 шт.	
После этого конус можно снять. Установите новый конус на шпиндель и замените шарики. Вставьте винт конуса обратно на место, используя фиксатор Loctite № 648 для надежного закрепления винта.	
Не удаляйте и не наносите дополнительную смазку на резьбовое соединение шпинделя. Если смазка загрязнена мусором, частичками или водой, необходимо заменить функциональный модуль.	
<b>Сборка</b>	
Перед сборкой клапана удалите с корпуса грязь любого характера. Перед заменой конуса в корпусе клапана (рис. 5) убедитесь, что он отвинчен до штока.	
<b>Затяжка</b>	
Затяните наконечник при помощи динамометрического ключа до значений, указанных в таблице (рис. 5). Затяните сальник при помощи динамометрического ключа до значений, указанных в таблице (рис. 9).	
Для замены используйте только подлинные детали производства компании Danfoss, включая сальники, уплотнительные кольца и прокладки. Материалы новых деталей сертифицированы для соответствующего хладагента.	
По всем возникающим вопросам обращайтесь в компанию Danfoss.	
Компания Danfoss не несет ответственность за ваши ошибки и упущения. Подразделение Danfoss Industrial Refrigeration сохраняет за собой право на внесение изменений в изделия и спецификаций без предварительного уведомления.	